



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno
uređenje, gradnju i komunalne poslove

KLASA: UP/I-352-03/23-01/107

URBROJ: 2182-16/1-23-2

Šibenik, 24. svibnja 2023.

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove (OIB: 99395814920) temeljem odredbi članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Drniš, Trg kralja Tomislava br. 1, Drniš, za podnositelja zahtjeva Marin Benković, Samoborska cesta br. 147, Zagreb, u ime investitora tvrtke „HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektra Šibenik (OIB: 46830600751), Ante Šupuka br. 1, Šibenik, za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat „Izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV, na kat. čest. 1944/2 k.o. Matase, općina Promina“, donosi

RJEŠENJE

- I. Uz obvezu zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz provođenje mjera zaštite okoliša i prirode planirani zahvat „Izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV, na kat. čest. 1944/2 k.o. Matase, općina Promina“ prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije.

Obrazloženje

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Drniš, Trg kralja Tomislava br. 1, Drniš, dostavio je putem elektroničkog sustava eKonferencija 16. svibnja 2023. godine, za podnositelja zahtjeva Marin Benković, Samoborska cesta br. 147, Zagreb, u ime investitora tvrtke „HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka br. 1, Šibenik, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev (KLASA: 350-05/23-28/000361, URBROJ: 2182-16-02/3-23-0003) za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat – izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine –

transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV, na kat. čest. 1944/2 k.o. Matase, općina Promina. Uz zahtjev je priložen Opis i grafički prikaz građevine, oznake IP-231326.4, izrađen od strane ovlaštene tvrtke „PGT ŠKUNCA“ d.o.o., J. Šižgorića br. 19, Zagreb, u svibnju 2023. godine.

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV, na kat. čest. 1944/2 k.o. Matase, općina Promina. Na predmetnom području radi sigurnije i kvalitetnije opskrbe električnom energijom potrebno je postojeću dotrajalu stupnu transformatorsku stanicu TS 10/0,4 kV LJUBOTIĆ, zamijeniti NOVOM TS LJUBOTIĆ, tipa KTS, transformacije 10(20)/0,4 kV. Građevina transformatorske stanice bit će izvedena kao tipska, kompaktna, montažna, armiranobetonska kućica, izgrađena od gotovih elemenata. Prije montaže, u temeljnoj jami, izvodi se izravnavajući sloj betona kao podloga debljine cca 10 cm na koji se polažu elementi građevine. Betonski temelj izveden je u obliku kade, izrađen od vodonepropusnog betona glatke površine s ugrađenim odgovarajućim brojem uvodnica za kabele i vodičem uzemljivača. Na temeljne elemente ugrađuje se armirano betonsko kućište. Pod objekta povišen je 10 cm u odnosu na pristupnu prometnicu od okolnog terena radi sprječavanja ulaska oborinskih voda. Oko građevine predviđeno je opločenje betonskim pločama dimenzija 0,40 x 0,40 m, položenim na sloj nabijenog šljunka i pijeska. Za zaštitu od istjecanja ulja iz transformatora predviđena je vodonepropusna temeljna kada, otporna na djelovanje ulja, smještena u temelju transformatorske stanice. Nakon završetka radova, teren se mora dovesti u prvobitno stanje, a sav suvišan materijal odvesti na deponij.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove utvrdio je da se područje zahvata nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže (*Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže* („Narodne novine“, broj 80/19)) HR1000026 *Krka i okolni plato – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP)*.

Namjeravani zahvat odnosi se na izgradnju građevine infrastrukturne namjene u izgrađenom građevinskom području, male tlocrtne površine, te se ne očekuju značajni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti izgradnje građevine infrastrukturne namjene u izgrađenom građevinskom području, male tlocrtne površine, u naselju Promina, za ekološku mrežu, utvrdio je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. *Zakona o općem upravnom postupku* („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) donio odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*, neće zatražiti mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja izgradnje

građevine infrastrukturne namjene u izgrađenom građevinskom području, u naselju Promina, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 29. *Zakona o zaštiti prirode* propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, te zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. *Zakona o zaštiti prirode* ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 43. stavak 1. *Zakona o zaštiti prirode*, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* ovo Rješenje dostavlja se Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*.


Upravna pristojba za zahtjev i izdavanje ovog rješenja nije naplaćena sukladno članku 8. *Zakona o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu prirode, Radnička cesta br. 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 6,64 eura / 50,00 kuna, po tarifnom broju 3. *Uredbe o tarifi upravnih pristojbi* („Narodne novine“, broj 8/17) uz *Zakon o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

1. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Drniš, Trg kralja Tomislava br. 1, Drniš (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <http://dozvola.mgipu.hr>),
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – PRIRODA, Prilaz tvornici br. 39, Šibenik,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Ured u Kninu, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin,
4. Pismohrana, ovdje