



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

KLASA: UP/I-352-03/23-01/202

URBROJ: 2182-16/1-23-2

Šibenik, 27. rujna 2023.

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove (OIB: 99395814920) temeljem odredbi članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Šibensko-kninske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb, Rogoznica, za podnositelja zahtjeva Kristijan Marković, Lornjina br. 14, Knin, u ime investitora tvrtke „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka br. 1, Šibenik, za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat „Zamjena neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na području naselja Podorljak, na kat. čest. 6480, 6478/2, 6478/1, 6479, 6473, 482, 484/1, 19173, 5382, 5379, 5380, 5377, 5376, 5371, 5370, 5368, 5369, 5359, 5360, 5361, 5353, 5352/1, 19120/1, 524, 546, 19100/7, 549, 550, 575/1, 591, 590, 497/1, 494/1, 494/2, 492 sve k.o. Podorljak, općina Rogoznica“, donosi

RJEŠENJE

- I. Uz obvezu zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz provođenje mjera zaštite okoliša i prirode planirani zahvat „Zamjena neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na području naselja Podorljak, na kat. čest. 6480, 6478/2, 6478/1, 6479, 6473, 482, 484/1, 19173, 5382, 5379, 5380, 5377, 5376, 5371, 5370, 5368, 5369, 5359, 5360, 5361, 5353, 5352/1, 19120/1, 524, 546, 19100/7, 549, 550, 575/1, 591, 590, 497/1, 494/1, 494/2, 492 sve k.o. Podorljak, općina Rogoznica“ prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije.

Obrazloženje

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb, Rogoznica, dostavio je putem elektroničkog sustava eKonferencija 21. rujna 2023. godine, za podnositelja zahtjeva Kristijan Marković, Lornjina br. 14, Knin, u ime investitora tvrtke „HEP-Operater distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka br. 1, Šibenik, zahtjev (KLASA: 350-05/23-28/000736, URBROJ: 2182-16-03/5-23-0003) za izdavanje

odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za namjeravani zahvat – zamjena neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na području naselja Podorljak, na kat. čest. 6480, 6478/2, 6478/1, 6479, 6473, 482, 484/1, 19173, 5382, 5379, 5380, 5377, 5376, 5371, 5370, 5368, 5369, 5359, 5360, 5361, 5353, 5352/1, 19120/1, 524, 546, 19100/7, 549, 550, 575/1, 591, 590, 497/1, 494/1, 494/2, 492 sve k.o. Podorljak, općina Rogoznica. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, Mapa 1, oznake IR-2023, izrađeno od strane ovlaštene tvrtke „HEP- Operater distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka br. 1, Šibenik, u rujnu 2023. godine.

Predmetnim zahvatom planirana je zamjena neizoliranih 0,4 kV vodiča izoliranima samonosivim kabelskim snopom (SKS) u svrhu sigurnijeg napajanja krajnjih potrošača kao i poboljšanja naponskih prilika u mreži. Zamjenjuju se neizolirani vodiči sa samonosivog kabelskim snopom FR-N1XD9-AR 3x70+70+2x16 mm², 0,6/1 kV, u dužini od cca. 690 m, te sa FR-N1XD4-AR 4x16 u dužini od cca. 140 m. Zamjenjuju se i 16 dotrajalih drvenih stupova, te jedan željezni stup sa 14 betonskih stupovima (12,50 kN/10m – 2 kom i 10,00 kN/10 m – 12 kom) i 4 drvena sa betonskom nogarom (8 m), na istom mjestu. Postojeća mreža će se zamijeniti novom (izoliranom), po postojećim zidnim konzolama, krovnim nosačima i stupovima. Iskop jame za temelj betonskog stupa obavlja se mehanizacijom, pomoću košare ili svrdla. Prije ispuštanja stupa, potrebno je na dno jame ubaciti beton radi formiranja betonske posteljice na koju se postavlja betonski stup. Za podzemnu mrežu kabel se polaže u kabelski rov dubine 80 cm u pješčanu posteljicu debljine 20 cm. Po cijeloj dužini trase iznad kabela polaže se plastična traka upozorenja na dubini od 30 cm. Kabel se polaže valovito u rov, kako bi se izbjegla naknadna naprezanja kabela zbog njegovog zagrijavanja ili pomicanja zemljišta. Zbog toga duljina položenog kabela mora biti veća za 1 % do 3 % od duljine trase. Nakon zatrpavanja kabela potrebno je trajno označiti skretanja, mjesta spojnice i krajeva cijevi.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove utvrdio je da se područje zahvata nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže (*Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže* („Narodne novine“, broj 80/19) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Namjeravani zahvat odnosi se na zamjenu neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na postojećoj infrastrukturnoj trasi te se ne očekuju značajni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zamjene neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na postojećoj infrastrukturnoj trasi, u naselju Podorljak, za ekološku mrežu, utvrdio je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. *Zakona o općem upravnom postupku* („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) donio odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku

mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*, neće zatražiti mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zamjene neizoliranih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom (SKS) na postojećoj infrastrukturnoj trasi, u naselju Podorljak na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 29. *Zakona o zaštiti prirode* propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, te zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. *Zakona o zaštiti prirode* ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 43. stavak 1. *Zakona o zaštiti prirode*, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode* ovo Rješenje dostavlja se Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. *Zakona o zaštiti prirode*.


Upravna pristojba za zahtjev i izdavanje ovog rješenja nije naplaćena sukladno članku 8. *Zakona o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu prirode, Radnička cesta br. 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 6,64 eura / 50,00 kuna, po tarifnom broju 3. *Uredbe o tarifi upravnih pristojbi* („Narodne novine“, broj 8/17) uz *Zakon o upravnim pristojbama* („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22).



SLUŽBENICA OVLAŠTENNA ZA
PRIVREMENO OBAVLJANJE
POSLOVA PROČELNIKA

dr. sc. Sanja Slavica Matešić

Dostaviti:

1. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Ispostava Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb, Rogoznica (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <http://dozvola.mgipu.hr>),
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – PRIRODA, Prilaz tvornici br. 39, Šibenik,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Ured u Kninu, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin,
4. Pismohrana, ovdje